10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Образец поступил 30.03.2022 12:45 Регистрационный номер пробы в журнале 889 дата начала испытаний 30.03.2022 12:45 дата выдачи результата 08.04.2022 15:24					
1	Алюминий	мг/дм3	менее 0,04**	не более 0,2	ГОСТ 18165-2014
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахкямова М. Ю., химик-эксперт					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.03.2022 12:45 Регистрационный номер пробы в журнале 889 дата начала испытаний 30.03.2022 12:45 дата выдачи результата 08.04.2022 15:24					
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм3	менее 0,1**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,33±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
3	**Жесткость общая**	мг-экв/дм3	**13,2±2,0**	не более 7(8,1)***	ГОСТ 31954-2012
4	Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм3	менее 0,0001**	не более 0,001	ГОСТ Р 57162-2016
5	Марганец	мг/дм3	менее 0,01**	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014
6	Медь	мг/дм3	менее 0,02**	не более 1,0	ГОСТ 4388-72
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1**	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
8	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	334±33	не более 500	ГОСТ 31940-2012
9	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	5,3±0,8	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97
10	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	0,438±0,014	не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
11	Нитрит-ион	мг/дм3	менее 0,003**	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014
12	Нитраты	мг/дм3	9,7±1,5	не более 45	ГОСТ 33045-2014
13	Фториды(F-)	мг/дм3	0,438±0,014	не более 1,5	ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96)
14	Хром Сг6+	мг/дм3	менее 0,025**	не более 0,05	ГОСТ 31956-2012
15	Железо	мг/дм3	менее 0,01**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
16	Фосфат-ион (PO4)	мг/дм3	менее 0,001**	не более 3,5	ГОСТ 18309-2014
17	Цветность	градус	менее 1**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахкямова М. Ю., химик-эксперт					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.03.2022 12:25 Регистрационный номер пробы в журнале 889 дата начала испытаний 30.03.2022 12:25 дата выдачи результата 31.03.2022 10:29					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1) °С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Выдрина А. В., зав. лабораторией					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

*** № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Елизарьева Н. Б., помощник врача эпидемиолога

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ